

På Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 14. november 2022 under behandlingen af punkt 10 Eventuelt spurgte Martin Amby (D) til om det er muligt at man kan få en oversigt over, hvor det ikke er muligt at placere elladestandere på grund af elnettet?

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme
Vej og Park
Vej- og parkchef:
Michael Søndergaard Daugaard

Sagsnr.: 22/5400
Doknr.: 210871/22

Dato: 05-12-2022/mdu

Besvarelse

Center for Trafik- og Ejendomme har drøftet spørgsmålet med Andel Lumen, der oplyser, at Andel Lumen har forsyningspligt til de steder, hvor der ønskes opsat elladestandere.

Da der er forsyningspligt, udbygges nettet løbende i forhold til behovet ud fra tilmeldinger. Som udgangspunkt burde der kunne laves ladestandere alle steder, hvor der er el forsyning. Hvis elnettet ikke har kapacitet nok vil dette blive udvidet, når der tilmeldes X antal ekstra Ampere på et givent punkt.

Billedet for tilslutninger ændres derfor på daglig basis. Et område er måske den ene dag med underbelastning og den anden dag med maksimal belastning ved yderligere tilmeldinger. Typen af ladestandere samt effekt har også stor betydning for belastningen.

Andel Lumen kan give en mere præcis tidshorisont for levering af el, såfremt Andel Lumen får oplyst den konkrete placering af elladestandere.